

Fragen & Antworten

Bauvorhaben:	Neubau / Wiederaufbau einer Heuscheune als Tierscheune
Projektnummer:	TS-2503

Nummer / Datum	Frage	Antwort / Rückmeldung
1 / 24.04.2025	Ist die Baustelle mit LKW/Betonwagen befahrbar?	Die Baustelle ist grundsätzlich über den Menkenweg über ein großes Tor befahrbar. Allerdings gibt es einige Engstellen und den immer laufenden Besucherverkehr, so dass je nach Bereich des Gebäudes womöglich nicht direkt rangefahren werden kann. Im Zweifel schauen Sie sich die Örtlichkeiten bitte selber direkt vor Ort an.
2 / 24.04.2025	Sollen die Innenwände mit dem Verblender (Bild 1+2) gemauert werden? 17,5cm stark?	Es soll möglichst viel der alten Bausubstanz verbaut werden. So auch die Verblender. Diese haben Maße von ca. 23,5 x 10,5 x 5,2cm. Ein (Teil-)Ausbau der Innenwände mit den vorhandenen Verblendern macht Sinn. Die Innenwände sind grundsätzlich mit einer Stärke von 17,5cm vorgesehen. Sollte eine stärkere Wand einfacher zu mauern sein oder zur Verarbeitung des kompletten Bestandes sinnvoll sein, sind wir in Teilen durchaus flexibel. Eine ausreichende Statik muss gewährleistet sein.